



LAB N. 0518 L

**RAPPORTO DI PROVA N° 24LA42202 DEL 01/10/2024**Allegati: **24LA42202-003**Oggetto della prova: **ACQUA DI ACQUEDOTTO**Accettazione N° **24-032848** del **18/09/2024**Temperatura al ricevimento: **6.8 °C****Dati forniti da Cliente**Descrizione: **ACQUA DI ACQUEDOTTO COD. 1/277**

Lotto / scadenza: -

Data Campionamento: **18/09/2024**Campionamento a cura di: **Cliente**

Nota: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto, il laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente

Codice Cliente: **140200193**Spett.
MARAZZI S.A.S.
VIA PORTO FRANCO 14
26013 CREMA (CR)
FAX:Inviato a:
marazzi.sas@gmail.com

Parametro Metodo	Risultato	U.M.	LoQ	Data Inizio e Fine Prova
Combinazione Marazzi				
* Colore <i>PT 196 NA - 2017 Rev. 0</i>	non percepito	-		18/09/2024 18/09/2024
* Torbidità <i>PT 145 NA - 2017 Rev. 0 Spettrofotometrico</i>	0,00	FAU		18/09/2024 18/09/2024
pH a 25° <i>RAPPORTI ISTISAN 2007/31 PAG. 68 met. ISS.BCA.023</i>	7,48	-	2.00	18/09/2024 18/09/2024
Conducibilità elettrica a 20°C <i>RAPPORTI ISTISAN 2007/31 PAG. 55 met. ISS.BDA.022</i>	501	µS/cm		18/09/2024 18/09/2024
* Ammonio (Come NH4+) <i>PT 123 NA - 2017 Rev. 0 Cromatografia Ionica</i>	< 0.05	mg/l	0.05	18/09/2024 01/10/2024
* Nitrati (Come NO3-) <i>PT 123 NA - 2017 Rev. 0 Cromatografia Ionica</i>	< 1	mg/l	1	18/09/2024 01/10/2024
Piombo WL				
* Piombo sul Tal Quale <i>Analisi in Subappalto</i>	vedi allegato			18/09/2024 27/09/2024

(*): prove non accreditate da ACCREDIA

Note: rdp sub-appalto: 24LA42202

I campioni analizzati sono conservati sino al termine dell'esecuzione delle prove. L'eventuale successiva conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta da parte del cliente. Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto, se non nella sua forma completa, senza il formale permesso del Laboratorio.

LoQ: Limite di Quantificazione.

Iscrizione n. 030019304001 nel registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del DGR 266/2010.

Il Responsabile Laboratorio Agroalimentare

Dott.ssa Elisa Grandi

Il presente Rapporto di Prova è una copia conforme dell'originale firmato digitalmente e archiviato presso la ns sede per 48 mesi.