00456

RAPPORTO DI PROVA N° 25LA48437 DEL 11/11/2025

Oggetto della prova: **ACQUA DI ACQUEDOTTO**

Accettazione N° **25-039621** del **27/10/2025**

Temperatura al ricevimento: **15 °C**

Dati forniti da Cliente

Descrizione: **ACQUA DI ACQUEDOTTO COD.1/836**

Lotto / scadenza: **-**

Data Campionamento: **27/10/2025**

Campionamento a cura di: **Cliente**

Nota: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto, il laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente

Codice Cliente: **140200193**

Spett.
MARAZZI S.A.S.
VIA PORTO FRANCO 14
26013 CREMA (CR)
FAX:
Inviato a:
marazzi.sas@gmail.com

Parametro *Metodo*	Risultato	U.M.	Data Inizio e Fine Prova
Legionella Marazzi			
Conta di Legionella *UNI EN ISO 11731:2017*	**< 100**	UFC/l	28/10/2025 11/11/2025

Note: Rif. Annex J:ISO 11731:2017: Matrice A; Procedura 8,9; Terreno colturale A(BCYE agar) e B (GVPCagar). Volume filtrato: 1L

I campioni analizzati sono conservati sino al termine dell'esecuzione delle prove. L'eventuale successiva conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta da parte del cliente. Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto, se non nella sua forma completa, senza il formale permesso del Laboratorio.

Iscrizione n. 030019304001 nel registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del DGR 266/2010.

Il Responsabile Laboratorio Microbiologia

Dott.ssa Luciana Colombo

Il presente Rapporto di Prova è una copia conforme dell'originale firmato digitalmente e archiviato presso la ns sede per 48 mesi.

Associazione Regionale Allevatori della Lombardia
Sede Legale e dei Laboratori: via Kennedy, 30 - 26013 Crema (CR) - P.I. 00934210196 - C.F. 82004330195 - internet: www.aral.lom.it - e-mail: info@aral.lom.it - Tel. 037389701 - Fax 0373897035