



00456



RAPPORTO DI PROVA N° 25LA48444 DEL 11/11/2025

Allegati: 25LA48444-001

Oggetto della prova: ACQUA DI ACQUEDOTTO

Accettazione N° 25-039621 del 27/10/2025

Temperatura al ricevimento: 6.8 °C

Dati forniti da Cliente

Descrizione: ACQUA DI ACQUEDOTTO COD. 1/836

Lotto / scadenza: -

Data Campionamento: 27/10/2025

Campionamento a cura di: Cliente

Nota: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto, il laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente

Codice Cliente: 140200193

Spett.

MARAZZI S.A.S.
VIA PORTO FRANCO 14
26013 CREMA (CR)

FAX:

Inviato a:
marazzi.sas@gmail.com

Parametro Metodo	Risultato	U.M.	LoQ	Data Inizio e Fine Prova
Piombo * Piombo Analisi in Subappalto	vedi allegato			27/10/2025 05/11/2025
Combinazione Marazzi * Colore PT 196 NA - 2017 Rev. 0	non percepito	-		27/10/2025 27/10/2025
* Torbidità PT 145 NA - 2017 Rev. 0 Spettrofotometrico	0,00	FAU		27/10/2025 27/10/2025
pH a 25° RAPPORI ISTISAN 2007/31 PAG. 68 met. ISS.BCA.023	7,49	-	2.00	27/10/2025 27/10/2025
Conduttività elettrica a 20°C RAPPORI ISTISAN 2007/31 PAG. 55 met. ISS.BDA.022	498	µS/cm	84	27/10/2025 27/10/2025
* Ammonio PT 123 NA - 2017 Rev. 0 Cromatografia Ionica	< 0.05	mg/l	0.05	27/10/2025 11/11/2025
* Nitrati PT 123 NA - 2017 Rev. 0 Cromatografia Ionica	< 1	mg/l	1	27/10/2025 11/11/2025

(*): prove non accreditate da ACCREDIA

Note: rdp sub appalto: 25WL0133263

I campioni analizzati sono conservati sino al termine dell'esecuzione delle prove. L'eventuale successiva conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta da parte del cliente. Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto, se non nella sua forma completa, senza il formale permesso del Laboratorio.

LoQ: Limite di Quantificazione.

Iscrizione n. 030019304001 nel registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del DGR 266/2010.

Il Responsabile Laboratorio Agroalimentare

Dott.ssa Elisa Grandi

Il presente Rapporto di Prova è una copia conforme dell'originale firmato digitalmente e archiviato presso la ns sede per 48 mesi.