



00456

**RAPPORTO DI PROVA N° 25LA48443 DEL 11/11/2025**Allegati: **25LA48443-001**Oggetto della prova: **ACQUA DI ACQUEDOTTO**Accettazione N° **25-039621** del **27/10/2025**Temperatura al ricevimento: **6.8 °C****Dati forniti da Cliente**Descrizione: **ACQUA DI ACQUEDOTTO COD. 1/277**

Lotto / scadenza: -

Data Campionamento: **27/10/2025**Campionamento a cura di: **Cliente**

Nota: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto, il laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente

Codice Cliente: **140200193**

Spett.

MARAZZI S.A.S.

VIA PORTO FRANCO 14

26013 CREMA (CR)

FAX:

Inviato a:

marazzi.sas@gmail.com

Parametro Metodo	Risultato	U.M.	LoQ	Data Inizio e Fine Prova
Piombo				
* Piombo	vedi allegato			27/10/2025 05/11/2025
<i>Analisi in Subappalto</i>				
Combinazione Marazzi				
* Colore	non percepito	-		27/10/2025 27/10/2025
<i>PT 196 NA - 2017 Rev. 0</i>				
* Torbidità	0,00	FAU		27/10/2025 27/10/2025
<i>PT 145 NA - 2017 Rev. 0 Spettrofotometrico</i>				
pH a 25°	7,57	-	2.00	27/10/2025 27/10/2025
<i>RAPPORTI ISTISAN 2007/31 PAG. 68 met. ISS.BCA.023</i>				
Conducibilità elettrica a 20°C	499	µS/cm	84	27/10/2025 27/10/2025
<i>RAPPORTI ISTISAN 2007/31 PAG. 55 met. ISS.BDA.022</i>				
* Ammonio	< 0.05	mg/l	0.05	27/10/2025 11/11/2025
<i>PT 123 NA - 2017 Rev. 0 Cromatografia Ionica</i>				
* Nitrati	< 1	mg/l	1	27/10/2025 11/11/2025
<i>PT 123 NA - 2017 Rev. 0 Cromatografia Ionica</i>				

(*): prove non accreditate da ACCREDIA

Note: rdp sub appalto: 25WL0133262

I campioni analizzati sono conservati sino al termine dell'esecuzione delle prove. L'eventuale successiva conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta da parte del cliente. Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto, se non nella sua forma completa, senza il formale permesso del Laboratorio.

LoQ: Limite di Quantificazione.

Iscrizione n. 030019304001 nel registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del DGR 266/2010.

Il Responsabile Laboratorio Agroalimentare

Dott.ssa Elisa Grandi

Il presente Rapporto di Prova è una copia conforme dell'originale firmato digitalmente e archiviato presso la ns sede per 48 mesi.